


Se krav til opbygning af målerinstallation på principskitse.

For udførelse af elforsyning til målere, se bestemmelser for fjernvarmelevering.



Kredsløb's entreprisegrænse. Øvrige komponenter monteres af kunden.



Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Kredsløb.



Afregningsmåler leveres og vedligeholdes af Kredsløb.



Bygherres egen bimåler til intern afregning.



Afspæringshaner leveres og vedligeholdes af kunden.

Alle mål i mm.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
Kredsløb Fjernvarme A/S Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 77 88 10 10		Emne: Principskitse for entreprisegrænse i etageejendom ved direkte forsyning uden individuel afregning	
Tegnet af: AYGW	Dato: 01-2026	Godkendt af: BRLM	Dato: 01-2026
Mål: Ikke målfast		Tegn.nr.: 8.4.B	Rev. af: