



Der skal være fri adgang til målerinstallationer uden brug af værktøj. Åbningen er placeret umiddelbart foran installationen.  
Minimumskrav til åbningsareal 600 X 1000 mm

Se krav til opbygning af målerinstallation se principskitse 9.1.1 til 9.8 på:  
<https://kredsløb.dk>  
**Søg: Installation af fjernvarme**

For udførelse af el. forsyning til målere, se §9.4 og §9.5 i tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering på:  
<https://kredsløb.dk>  
**Søg: Tekniske bestemmelser**



Friareal foran varmemåler og hovedhaner, som skal være nemt tilgængelige.



Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Kredsløb.



Afregningsmåleren leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

**Alle mål i mm.**

Revision <b>1</b>	Bemærkninger	Dato 06-2021	Rev. af PEBE
<b>Kredsløb Fjernvarme A/S</b>		Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 77 88 10 10	
Emne: Principskitse af varmeinstallation og pladskrav i skakt med direkte afregningsforhold til hver boligenhed			
Tegnet af: ESRA	Dato: 07-2019	Godkendt af: BRLM	Dato: 06-2021
Mål: Ikke målfast	Tegn.nr.: 8.5	Rev.: 1	